



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu  
Dział Laboratoryjny  
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole  
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

### Sprawozdanie nr 1741/W/S/OL/18 z badań próbki wody

**ZLECENIODAWCA:** PROWOD Spółka z o.o.46-082 Kup ul. Rynek 4

**POCHODZENIE PRÓBKII:** Karłowice

Sklep

**PRÓBKOBIORCA:** Próbka dostarczona przez zleceniodawcę.

**Dokument:** Umowa z dnia 23.01.2018 r.

**Metoda pobrania próbki:** instrukcja WSSE Opole

**powód pobrania:** harmonogram

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Próbka pobrana / dostarczona w dniu:** 27.11.2018 r.

**Badania rozpoczęto:** 27.11.2018 r. **Badania zakończono:** 30.11.2018 r.

**Kod próbki:** 6491

**Numer sprawy:** LBC.9052.56.2018.EP

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ° C po 72 h inkubacji <sup>AE</sup> jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222: 2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	6	bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli <sup>AE</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12 + A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0
Escherichia coli <sup>AE</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12+ A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	0	0

<sup>AE</sup> badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – zakres elastyczny.

Numer akredytacji AB 519

\* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Data sporządzenia sprawozdania: 03.12.2018 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Opracował  
Starszy Asystent

mgr Malgorzata Smolińska

PO/DL – 02 – 05 – 03 – wersja 14

Autoryzował  
Starszy Asystent

  
mgr Slawomir Kowalczyk

Strona 1 z 1 (8)



AB 519

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu  
Dział Laboratoryjny  
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole  
tel. (77) 44-26-915 fax (77) 44-26-946 e-mail: sbpwig@wsseopole.pl

### Sprawozdanie nr 1740/W/S/OL/18 z badań próbki wody

**ZLECENIODAWCA:** PROWOD Spółka z o.o.46-082 Kup ul. Rynek 4

**POCHODZENIE PRÓBKII:** Kurznie

Sklep

**PRÓBKOBIORCA:** Próbka dostarczona przez zleceniodawcę.

**Dokument:** Umowa z dnia 23.01.2018 r.

**Metoda pobrania próbki:** instrukcja WSSE Opole

**powód pobrania:** harmonogram

**Stan próbki w chwili przyjęcia:** bez zastrzeżeń

**Próbka pobrana / dostarczona w dniu:** 27.11.2018 r.

**Badania rozpoczęto:** 27.11.2018 r. **Badania zakończono:** 30.11.2018 r.

**Kod próbki:** 6490

**Numer sprawy:** LBC.9052.56.2018.EP

BADANE PARAMETRY JEDNOSTKA	METODY BADAŃ	WYNIK BADAŃ	DOPUSZCZALNE WARTOŚCI*
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h inkubacji <sup>AE</sup> jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222: 2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	<b>6</b>	bez nieprawidłowych zmian
Bakterie grupy coli <sup>AE</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12 + A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	<b>2**</b> Granica przedziału ufności dolna 0 górna 9	0
Escherichia coli <sup>AE</sup> jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2014- 12+ A1: 2017-04 Metoda filtracji membranowej	<b>0</b>	0

<sup>AE</sup> badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – zakres elastyczny.

Numer akredytacji AB 519

\* Zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294).

\*\* Wynik oznaczenia mikrobiologicznego z przedziałem ufności przy 95 % poziomie prawdopodobieństwa  
Niepewność oznaczenia nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbek.

Data sporządzenia sprawozdania: 03.12.2018 r.

Wyniki badania odnoszą się tylko do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 3 egz. z czego 2 otrzymuje Zleceniodawca,

a 1 pozostaje w laboratorium.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.

Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.

Starszy Asystent

Opracował

mgr Malgorzata Smolińska

PO/DL – 02 – 05 – 03 – wersja 14

Starszy Asystent

Autoryzował

mgr Sławomir Kowalski

Strona 1 z 1 (8)